

高圧ガス保安事例

平素からの危険予知活動及び保安教育の実施

- 当事業所においては、毎朝、朝礼時に各グループごとに次のような作業確認等を励行

- ① 各作業の危険ポイントの確認
- ② 危険作業に対する安全管理目標を作成
- ③ 危険予知活動の再点検



- 高圧ガス設備（当社の場合冷凍設備）の点検等整備に関する教育等の励行

- ① 冷凍設備の日常点検における注意点の再確認（特に、回転機器類の異音、洩れ等）
- ② 設備管理・保安教育について従業員全員がOJTを通じて意見交換

- 消防・防災訓練の徹底

- ① 年1回、地元消防署に依頼して、防火等の講習会を実施
- ② 災害時の避難訓練・消化訓練及び救命救急訓練等を実施

事業所名 四国乳業株式会社本社工場
所在地 東温市
従業員数 121名

