愛媛県障がい者更生センター浴室温度制御機器更新工事

機器表

名称	仕様	備考
給湯ボイラ	定格能力 kcal/h 使用燃料	
膨張槽	1000L 950×1300H	
膨張タンク	216L φ700×560H	
給湯循環ポンプ	80A×65%×10m×2.2kW	
給水循環ポンプ	25A×32%×5m×0.4kW	
給水循環ポンプ	40A×50%×30%×5m×2台	
揚水ポンプ	65A×125%×45m×7.5kW	
浄過装置	浄過能力 63%/h	
軟水装置	17%/h	
エアーポンプ	吐出力 415%×22kPa	
エアーポンプ	〃 065%×15kPa	
膨張タンク	2重式 付属品共	
膨張タンク	2重式	
熱交換器	203,000kcal/h	
熱交換器	159,000kcal/h	
熱交換器	63,000kcal/h	
熱交換器	144,000kcal/h	

※器具配置は別途参照

制御盤

PB

P1 P2 P3

S1 S2

MV MV MV MV

TED TED TED

V.V 100A

C.V 100A

80A

250A

100A

125A

200A

150A

300A

250A

450

600

800

500

1,000

1,750

1,300

1,500

2,000

2,500

3,000

3,250

3,500

1:3:10

凡例

TED EM-CEE 1.25-3C (E19)

MV EM-CEE 1.25-6C (E25)

CV 8.5sq×3C 電源 (E25)

EM-CEE 1.25-8C INT

20A 20A 32A 20A 25A 60A 50A 50A 65A

80A 100A 63A

工事名	身体障害者更生センター建築衛生設備工事
図番	12－10
図名	機械室詳細図
SCALE	1：50