

報告が必要な『 防火設備 』とは？

老朽化や損傷などの作動不良により、重大な火災事故が発生する随時閉鎖式の防火扉や防火シャッター等については、毎年、建築士等の専門家による検査を実施し、報告が必要となりました。

火災が発生したとき、防火扉などが閉まらなかったら大きな被害が発生！！



事故を未然に防ぐために、検査を実施

防火扉



※耐火クロススクリーン、ドレンチャー（水幕を張る装置）も対象です。

防火シャッター

