

入札説明書に関する質問への回答【第 2 回】

令和7年4月4日までに受け付けた質問に対して回答します。

N o .	ページ	章	番号	項（ ）	大項目 <i>ｶｶｶ</i>	小項目 <i>(ｶｶｶ)</i>	大項目 0-マ字	その他	質 問	回答
001	003	第 2	2	(3)					事業者としてできる限り正確な工事価格を算出するにあたり、工事着手時点の用地地盤高をご提示願います。	契約後設計をしていただいたうえで、工事に着手されると認識しています。地盤高は概ねD L + 6 . 4 mとなっていますが、一部低い場所があることが想定されます。
002	003	第 2	2	(3)					事業者としてできる限り正確な工事価格を算出するにあたり、管中混合固化処理工法で使用する固化剤の位置は提示可能か。	別紙参考資料をご参照ください。