

議題（2）

災害時避難所・救護所及び医療機関対応 機能調査の結果について

- ・調査の目的
災害発生時、被災地において適切な医療救護活動を実施するためには、平常時から「各市が設置する避難所」や「入院患者を受け入れている病院・診療所」の災害への対応状況を把握する。
- ・調査の実施方法
毎年、新居浜・西条両市避難所・救護所及び病院、有床診療所を対象として実施。調査時点は今年度は7月1日時点。新居浜・西条両市、西条保健所管内21病院、7有床診療所にメールで用紙を送付し、回答を依頼。
回答率は100%。

1 新居浜市 避難所・救護所 65施設の状況

	施設の整備状況							物品の備蓄状況							
	耐震化	(据付の発電設備)	小型発電機等	受水槽	井戸	AED	医務室	応急医薬品	食糧	飲料水	簡易ベッド	毛布	簡易トイレ	エアコン	扇風機
令和7年度 (65施設)	61	4	55	44	11	62	35	15	40	37	49	53	55	59	55
	93.8%	6.2%	84.6%	67.7%	16.9%	95.4%	53.8%	23.1%	61.5%	56.9%	75.4%	81.5%	84.6%	90.8%	84.6%
令和6年度 (65施設)	62	4	55	44	11	62	35	15	39	37	49	53	55	59	55
	95.4%	6.2%	84.6%	67.7%	16.9%	95.4%	53.8%	23.1%	60.0%	56.9%	75.4%	81.5%	84.6%	90.8%	84.6%

※ 前年から増加した項目は黄色で網掛け、減少した項目は橙色で網掛けをしている。

※ 発電設備(据付の発電機)については、聞き取りの結果、軽油や重油を燃料とするものが該当するとして分類することが望ましく、令和6年度の資料で発電設備が10施設と標記していたが、上記の基準により4施設に訂正し、7年度もその基準で算定した。

2 西条市 避難所・救護所 98施設の状況

	施設の整備状況							物品の備蓄状況							
	耐震化	(据付の発電設備)	小型発電機等	受水槽	井戸	AED	医務室	応急医薬品	食糧	飲料水	簡易ベッド	毛布	簡易トイレ	エアコン	扇風機
令和7年度 (98施設)	84	9	45	56	38	89	42	12	13	6	32	84	85	93	90
	86.6%	9.3%	46.4%	57.7%	39.2%	91.8%	43.3%	12.4%	13.4%	6.2%	33.0%	86.6%	87.6%	95.9%	92.8%
令和6年度 (98施設)	82	9	43	56	38	89	42	12	13	6	31	82	84	92	90
	83.7%	9.2%	43.9%	57.1%	38.8%	90.8%	42.9%	12.2%	13.3%	6.1%	31.6%	83.7%	85.7%	93.9%	91.8%

※ 前年から増加した項目は黄色網掛けにしている。

※ 発電設備(据付の発電機)については、聞き取りの結果、軽油や重油を燃料とするもの、太陽光発電設備のものが該当するとして分類することが望ましく、令和6年度の資料で発電設備を12施設と標記していたが、上記の基準により9施設に訂正し、7年度もその基準で算定した。

※ 椿交流館については営業休止であるが、避難所としては継続して運営しているので、施設数に変更はない。

3 新居浜・西条圏内 21病院における調査結果

	施設の整備状況						物品の備蓄状況					災害時対応体制		ソフト面の整備状況							
	耐震化			備蓄倉庫	自家発電装置	ポータブル電源装置	充電池	応急医薬品	食糧	飲料水	医療用品	医療ガス	院内参集	院外派遣	災害対策委員会設置	災害時対応マニュアル	BCP災害時対応マニュアル	避難計画	訓練	研修	
	全体	一部	なし																		
令和7年度 (21施設)	18	2	1	17	19	13	2	20	20	19	20	20	20	20	12	14	19	11	14	10	6
	85.7%	9.5%	4.8%	81.0%	90.5%	61.9%	9.5%	95.2%	95.2%	90.5%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	57.1%	66.7%	90.5%	52.4%	66.7%	47.6%
令和6年度 (21施設)	18	2	1	17	19	9	2	20	20	19	20	20	20	19	12	14	19	11	14	10	5
	85.7%	9.5%	4.8%	81.0%	90.5%	42.9%	9.5%	95.2%	95.2%	90.5%	95.2%	95.2%	95.2%	95.2%	90.5%	57.1%	66.7%	90.5%	52.4%	66.7%	47.6%

※ 前年から増加した項目は黄色網掛け、減少した項目は緑網掛けをしている。

4 新居浜・西条圏域内 7有床診療所における調査結果

	施設の整備状況						物品の備蓄状況					災害時対応体制		ソフト面の整備状況						
	耐震化			備蓄倉庫	自家発電装置	ポータブル電源装置	充電池	応急医薬品	食糧	飲料水	医療用品	医療ガス	院内参集	院外派遣	委員会設置	災害時対応マニュアル	BCP災害時対応マニュアル	避難計画	訓練	研修
	全体	一部	なし																	
令和7年度 (7施設)	6	1	0	0	2	1	0	5	4	6	7	6	4	0	3	4	3	4	4	2
	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%	71.4%	57.1%	85.7%	100.0%	85.7%	57.1%	0.0%	42.9%	57.1%	42.9%	57.1%	57.1%	28.6%
令和6年度 (7施設)	6	1	0	0	2	1	0	5	3	6	7	6	3	0	3	4	3	4	4	2
	85.7%	14.3%	0.0%	0.0%	28.6%	14.3%	0.0%	71.4%	42.9%	85.7%	100.0%	85.7%	42.9%	0.0%	42.9%	57.1%	42.9%	57.1%	57.1%	28.6%

※ 前年から増加した項目は黄色網掛け、減少した項目は緑網掛けにしている。