

畑寺発電所及び肱川発電所 F I T 特定卸供給にかかる質問への回答

番号	質問	回答
1	入札保証金及び契約保証金が免除対象となる場合、免除とわかるタイミングはいつになりますでしょうか。(保証書発行に2週間から1ヶ月ほどお時間要するため)	入札保証金の免除については、入札参加資格が確認できた者に対し、個別に通知します。 また、契約保証金の免除については、開札後、落札者との契約締結前に個別に通知します。
2	入札保証金について、「第135条 契約担当者は、一般競争入札に参加する者に、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を、指定した日時までに入札保証金納付書により納付させなければならない。」と記載がありますが、納付金額は入札希望単価×予定売電量(2年間分)の100分の5以上という認識でお間違いないでしょうか。	入札保証金の納付金額は、 入札予定金額(1kWh 当たりの固定プレミアム単価・税抜)×予定供給電力量 64,672,000kWh(受給期間合計)×1.1(消費税等相当額)×5/100 以上の額となります。
3	契約保証金につきまして、銀行保証書での納付は可能という認識でよろしかったでしょうか。また、発行をするのに1カ月以上時間を要する可能性があり、「入札説明書 4 頁-9 契約書の作成」について、契約締結までのお時間をいただくことは可能でしょうか。	愛媛県会計規則第153条第1項の規定に基づき金融機関の保証は可能です。 また、契約書の作成については、入札説明書9のとおりですが、具体的な契約手続きについては、落札者と個別に協議の上、契約日を指定します。
4	入札を辞退することとなった場合、入札辞退届の提出期日をご教示いただけますでしょうか。また、様式等は任意様式になりますでしょうか。	入札辞退届は、入札公告3(2)(持参する場合は(3))において示した入札書の提出期限までに提出して下さい。 また、様式等は任意様式になります。
5	天候等により発電量が変更となる場合、1日最大で何回変更がありますでしょうか。また、1コマ最大でどのくらいの数量が変わりますでしょうか。【例】6,000kWh→0kWh に発電量が減る等)過去に実際に変更した際のExcel等あればご提供いただくことは可能でしょうか。	肱川発電所は、ダムの運用に従属した運転であるため、変更回数を限定できません。1コマ最大で4,853kWh から0kWh に減る場合や0kWh から4,853kWh へ増える場合もあります。 畑寺発電所は、工業用水従属運転のため、事故による変更以外はほとんどありません。事故で停止すると1コマ最大で265kWh から0kWh に減る場合や、事故から復旧して0kWh から265kWh へ増える場合があります。 肱川発電所のリプレイス以降(令和5年6月)、一日で3回変更した事例がありましたので、その際の資料を添付します。
6	計画変更の際は電話とメールにてご連絡いただけますでしょうか。	電話とメールにて連絡できます。
7	夜間(17 時以降)の変更はありますか。ある場合、変更に対応できない場合はどのような対応になりますでしょうか。	夜間でも変更はあります。 貴社が変更に対応できない場合の電力供給支障には特に関与はしません。
8	発電計画は48コマ30分単位(kWh)でいただくことは可能でしょうか。	可能です。

9	毎月の電力量料金の支払いについて、銀行振込での対応は可能でしょうか。	毎月の電力量料金の支払いについては、別途落札者に通知の上、個別に協議させていただきます。
10	入札説明書 3 頁-(9)について、入札単価＝プレミアムという認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	入札書を郵送により提出する場合、二重封筒や封印、各封筒への記載事項等のご指定がございましたらご教示お願いいたします。	入札公告3において示した提出方法等により提出してください。 また、二重封筒や封印することが望ましいですが、特に指定はありません。
12	入札書に記載する日付にご指定がございましたらご教示お願いいたします。	入札書を作成した日を記載してください。