

肱川発電所運転予定変更

年月日	貯水位 (0:00)	時間	発電放流	発電出力 (MW)	
令和5年7月19日	79.60m	0:00 ~ 24:00	8m ³ /s	2.5	当初計画



令和5年7月19日	79.53m	0:00 ~ 14:00	8m ³ /s	2.5	第一回変更
		14:00 ~ 24:00	10m ³ /s	3.3	



令和5年7月19日	79.53m	0:00 ~ 14:00	8m ³ /s	2.5	第二回変更
		14:00 ~ 15:30	10m ³ /s	3.2	
		15:30 ~ 15:50	12m ³ /s	4.0	
		15:50 ~ 16:10	14m ³ /s	4.7	
		16:10 ~ 16:30	16m ³ /s	5.4	
		16:30 ~ 16:50	19m ³ /s	6.4	
		16:50 ~ 17:00	20m ³ /s	6.7	
		17:00 ~ 17:10	23m ³ /s	7.6	
		17:10 ~ 24:00	24m ³ /s	7.9	



令和5年7月19日	79.53m	0:00 ~ 14:00	8m ³ /s	2.5	第三回変更
		14:00 ~ 15:30	10m ³ /s	3.2	
		15:30 ~ 15:50	12m ³ /s	4.0	
		15:50 ~ 16:10	14m ³ /s	4.7	
		16:10 ~ 16:30	16m ³ /s	5.4	
		16:30 ~ 16:50	19m ³ /s	6.4	
		16:50 ~ 17:20	20m ³ /s	6.7	
		17:20 ~ 17:30	23m ³ /s	7.6	
		17:30 ~ 24:00	24m ³ /s	7.9	